

Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz
Vinařská 472/5b; 603 00 Brno
IČ: 00216224
Objekt: VŠ koleje Kounicova 50, Brno

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody nebo jiného stavu nouze.

POVINNOST OHLÁSIT POŽÁR

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Pokud požár zlikvidovat nelze, okamžitě ohlásit zjištěný požár (nebo zabezpečit jeho ohlášení)

 **150** nebo  **112 emergency calls**

a sdělit: **kde hoří - co hoří - kdo volá - odkud volá (tel. číslo) - zraněné osoby.**

Požární poplach se vyhláší rozhlasem a voláním „HOŘÍ“

POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Všichni jsou povinni řídit se pokyny odpovědné osoby a zachovat klid a rozvahu. Odpovědná osoba vyzve všechny ubytované osoby k opuštění objektu, určí směr evakuace a zajistí, aby všechny osoby opustily ohrožený prostor. Dále zajistí vypnutí elektrického proudu a podle možností také odstranění hořlavých látek z nejbližšího okolí ohniska hoření.

Povinností zaměstnanců je zahájit hasební zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo vnitřních požárních hydrantů a po příjezdu jednotky hasičů informovat velitele zásahu o skutečnostech souvisejících s požárem. Po příjezdu hasičů se všichni řídí pokyny velitele zásahu.

POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

SHROMAŽDOVÁNÍ OSOB

Všichni přítomní ohrožení požárem, kromě těch, kteří se podílejí na hasebních pracích, okamžitě a spořádaně opustí objekt kolejí a shromáždí se na ulici Šumavská vedle objektu kolejí.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové linky:	Hasiči	112, 150
	Lékařská záchranná služba	155
	Policie ČR	158
	Městská policie	156
Pohotovostní a havarijní služby:	Elektřina	800 225 577
	Voda	543 212 537
	Plyn	1239

V Brně dne: 30.1.2018

Schválil: Ing. Zdeněk Čížek, v.r., ředitel MU SKM

Zpracoval: Jiří Kocman, OZO, osv. MV č. Š-115/99

